

SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAGI RUMAH PEKERJA DI TAPAK BINA

Senarai semak kehendak kebombaannya bagi Kwarters Pekerja 1 Tingkat

Kehendak Kebombaannya		PSP (Tandakan)	Semakan Pegawai Proses
A. Pelan Tapak			
1	Adakan pili bomba jenis tiang dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit bagi setiap pili bomba dengan jarak 90 meter.		
2	Adakan jalan masuk <i>access road</i> dengan kelebaran tidak kurang 6 meter dengan kecerunan hendaklah tidak kurang 1:12.		
B. Kehendak Lain			
3	Adakan penggera kebakaran jenis pecah kaca.		
4	Adakan alat pemadam api		
5	Adakan alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri (self contained smoke detector).		
6	Adakan jalan keluar yang mencukupi dan bersesuaian.		

PERAKUAN PSP

Dengan ini saya memperakukan bahawa semua pelan yang dikemukakan adalah menepati keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan lain-lain piawaian yang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia.

Tandatangan PSP

Nama PSP:

No pendaftaran LAM:

Tarikh:

SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAGI RUMAH PEKERJA DI TAPAK BINA

Senarai semak kehendak kebombaannya bagi Kwarters Pekerja 2 tingkat

Kehendak kebombaannya		PSP (Tandakan)	Semakan Pegawai Proses
C. Pelan Tapak			
1	Adakan pili bomba jenis tiang dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit bagi setiap pili bomba dengan jarak 90 meter.		
2	Adakan jalan masuk <i>access road</i> dengan kelebaran tidak kurang 6 meter dengan kecerunan hendaklah tidak kurang 1:12.		
D. Kehendak Lain			
3	Adakan penggera kebakaran jenis pecah kaca.		
4	Adakan alat pemadam api		
5	Adakan alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri (self contained smoke detector).		
6	Adakan lampu tanda 'KELUAR' kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa.		
7	Adakan lampu kecemasan menggunakan 2 bekalan kuasa		
8	Prinsipal Submitting Person (PSP) hendaklah bertanggungjawab bagi rekabentuk jalan keluar dan keselamatan penghuni di premis masing-masing.		

PERAKUAN PSP

Dengan ini saya memperakukan bahawa semua pelan yang dikemukakan adalah menepati keperluan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan lain-lain piawaian yang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tandatangan PSP

Nama PSP:

No pendaftaran LAM:

Tarikh: